



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 10 listopada 2023 r.

ON-HK.9011.409.2023

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Białej, pobranej do badań wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 17.10.2023 r., przez próbkobiorcę GBA POLSKA, z wodociągu publicznego w Białej, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr P/0/09/2023/211/FM/4 z dnia 30.10.2023 r.,

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Białej, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy B, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) z następującymi zastrzeżeniami:

- zawartość magnezu w badanej próbie mieści się poniżej granicy zalecanej ze względów zdrowotnych. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 6,6 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza wartość pożądaną dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest wyższa niż wartość zalecana i wyniosła 169 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody wprowadzanej do sieci wynosi 100 jtk/1 ml.

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów wymaga jednak niezwłocznego podjęcia działań naprawczych i przeprowadzenia powtórnych badań wody, potwierdzających ich skuteczność. Sprawozdania z badań należy przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Otrzymują :

- 1) adresat
- 2) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 3) aa

A.S.