



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 12 lipca 2022 r.

ON-HK.9011.213.2022

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Trzciance**,

nr sprawozdania z badań : **P/15/12/2021/6/FM/1**, wykonanych przez GBA Polska Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody pobranej przez próbobiorcę GBA Polska, w dniu 21.06.2022 r., w stacji uzdatniania wody w Trzciance,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w tym w zakresie zawartości żelaza, **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294).

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

A.S.