

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE**

www.gov.pl/web/psse-czarnkow
sekretariat@psse-czarnkow.pl
[/psseczarnkow/SkrytkaESP](mailto:psseczarnkow@SkrytkaESP)
monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360

ON-HK.903.39.29.2021

Czarnków, dnia 3 stycznia 2022 r.

Burmistrz Trzcianki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z **wodociągu lokalnego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance, ul. Gen. W. Sikorskiego 9,**

Ocena dotyczy okresu od 10.03.2021 r. do 14.12.2021 r. i przeprowadzona została na podstawie analizy wyników badań, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu, przeprowadzonych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, prób wody pobranych zgodnie z harmonogramem na rok 2021 oraz badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2021,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy sprawozdań z badań prób wody pobranych wodociągu lokalnego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance, ul. Gen. W. Sikorskiego 9, stwierdza, że woda spełnia wymagania zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) i w związku z powyższym **nie jest konieczne podjęcie działań mających na celu zaopatrzenie obiektu w wodę o właściwej jakości.**

Do wiadomości:

1. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance ul. Gen. W. Sikorskiego 9
2. a/a

AS