



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 30 grudnia 2022 r.

ON-HK.9011.512.2022

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Białej**,

nr sprawozdań z badań : **P/15/12/2021/12/FM/3**, wykonanych przez GBA Polska Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, **8479/12/22**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo- Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody pobranych przez próbobiorcę GBA Polska, w dniu 12.12.2022 r. oraz w dniu 21.12.2022 r. przez pracownika laboratorium Biochemik, w stacji uzdatniania wody w Białej, woda wprowadzana do sieci,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w tym w zakresie zawartości żelaza, **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) **z zastrzeżeniem**, że ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, jest wyższa niż wartość zalecana. W próbie z dnia 12.12.2022 wyniosła 248 jtk/1ml, a w próbie z dnia 21.12.2022 r. wyniosła 232 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody podawanej do sieci wodociągowej wynosi 100 jtk/1ml.

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów wymaga jednak podjęcia działań naprawczych i w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje informacji na temat poczynionych przedsięwzięć oraz przedstawienia sprawozdań z badań potwierdzających ich skuteczność.

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

A.S.