



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 30 grudnia 2022 r.

ON-HK.903.26.40.2022

Burmistrz Gminy Trzcianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294), przesyła **okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego w Białej.**

Ocena dotyczy okresu od 25.01.2022 r. do 21.12.2022 r. i przeprowadzona została na podstawie sprawozdań z badań, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu, przez GBA Polska Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo i Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, prób wody pobranych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok 2022 oraz sprawozdań z badań przeprowadzonych wg planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2022, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, nadzoru prowadzonego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także analizy podejmowanych działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie powyższej analizy, stwierdza, że **woda spełnia** wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) **z zastrzeżeniem**, że zbadana ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, w próbach pobranych w grudniu 2022 r., na stacji uzdatniania wody w Białej, jest wyższa niż wartość zalecana. W próbie z dnia 12.12.2022 wyniosła 248 jtk/1ml, a w próbie z dnia 21.12.2022 r. wyniosła 232 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody podawanej do sieci wodociągowej wynosi 100 jtk/1ml.

Wyższa niż zalecana ogólna liczba bakterii w 22 °C nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, są to bakterie, których woda jest naturalnym środowiskiem występowania.

Stanowią parametr wskaźnikowy służący do oceny skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, których celem jest utrzymanie możliwie najniższej liczebności populacji drobnoustrojów, a także do oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych oraz obecności w instalacjach wodnych biofilmu. Wzrost liczby mikroorganizmów w systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. W związku z powyższym **wskazane jest podjęcie działań mających na celu utrzymanie urządzeń i sieci wodociągowej w stanie zapewniającym zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości. Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze.**

Otrzymują:

1. adresat
2. Zakład Inżynierii Komunalnej p. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 15
3. a/a

AS