



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 9 lutego 2023 r.

ON-HK.9011.38.2023

**Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Bialej**, pobranej do badań wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-328 Warszawa, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 24.01.2023 r., przez próbobiorcę GBA POLSKA, z **wodociągu publicznego w Bialej**, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr **P/0/12/2022/350/FM/3** z dnia 30.01.2023 r.,

stwierdza, że **woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Bialej**, w badanym zakresie **fizykochemicznym i mikrobiologicznym**, obejmującym monitoring parametrów grupy A rozszerzony o zawartość żelaza, **odbiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294) ze względu na wyższą niż zalecana ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, która wyniosła >300 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody podawanej do sieci wynosi 100 jtk/1ml. Pozostałe badane parametry spełniają wymagania ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, w celu wydania oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie zaleca niezwłoczne przeprowadzenie **powtórnego badania wody w zakresie mikrobiologicznym**.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wymaga jednak podjęcia działań sprawdzających i naprawczych, o których należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz przedłożyć sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

Otrzymują :

1. adresat
 2. Gmina Trzcianka
 3. a/a
- A.S.