



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 21 grudnia 2022 r.

ON-HK.9011.471.2022

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Trzciance**,

nr sprawozdania z badań : **3843/12/22**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody pobranych w dniu 08.12.22 r., przez pracownika laboratorium, w następującym punkcie:

sieć- Trzcianka, oczyszczalnia ścieków, hydrant

stwierdza, że woda, w badanym zakresie mikrobiologicznym, **nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. Wartość dopuszczalna wynosi 0 jtk/100 ml.

Ww. rozporządzenie dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli pod warunkiem nieobecności w badanej próbce bakterii *Escherichia coli* i enterokoków kałowych, których w badanej próbce nie stwierdzono.

Pojedyncze bakterie grupy coli, w ilości <10 jtk/100ml, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje informacji na temat poczynionych przedsięwzięć oraz przedstawienia sprawozdań z badań potwierdzających ich skuteczność.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

A.S.

sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP

