

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
- ePUAP psse.czarnkow@pis.gov.pl
- sekcja higieny komunalnej /psseczarnkow/SkrytkaESP
- e-mail 67 255 22 40 wew. 19
- monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON-HK.9020.83.2020

Czarnków, dn. 14.10. 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Rudce,**

nr sprawozdan z badań: **1028/W/20**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile oraz **N/1932/2020/LB-AS/PGC/**, **N/1932/2020/LB-WG/PCH/**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdan z badań, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prób wody pobranej w dniu 22.09.20 r., w następujących punktach:

Rudka, stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, podawana do sieci

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294) jednak zawartość magnezu mieści się poniżej granicy zalecanej ze względów zdrowotnych. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 5 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza wartość pożądaną dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

Woda przydatna do spożycia i celów gospodarczych.

zał. 1028/W/20, N/1932/2020/LB-AS/PGC/, N/1932/2020/LB-WG/PCH/

Otrzymują :

1. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 15
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

AS