



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 18 listopada 2022 r.

ON-HK.9011.424.2022

**Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15**

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Białej**,

nr sprawozdania z badań : **3559/11/22**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań prób wody pobranej przez pracownika laboratorium, w dniu 09.11.2022 r., w stacji uzdatniania wody w Białej- woda wprowadzana do sieci,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, **nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) **ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii z grupy coli, która wyniosła 7 jtk/100 ml.** Wartość dopuszczalna wynosi 0 jtk/100ml.

Ww. rozporządzenie dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli pod warunkiem nieobecności w badanej próbce bakterii *Escherichia coli* i enterokoków kałowych, których w badanej próbce nie stwierdzono.

Pojedyncze bakterie grupy coli, w ilości <10 jtk/100ml, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje przedstawienia sprawozdań z badań jakości wody w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań, o których poinformowano organ w dniu dzisiejszym. Próby należy pobrać ze stacji uzdatniania wody oraz w kilku miejscach z sieci.

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

A.S.