



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 13 grudnia 2022 r.

ON-HK.9020.211.2022

Zakład Inżynierii Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Stobnie**, nr sprawozdania z badań: **1499/W/22**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz **N/3269/2022**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań próby wody, pobranej przez pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 29.11.2022 r. w hydroforni - woda podawana do sieci

stwierdza że, woda w badanym zakresie **fizykochemicznym i bakteriologicznym spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294), **z zastrzeżeniem**, że ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h wyniosła 131 jtk/ml i jest wyższa niż wartość zalecana dla wody wprowadzanej do sieci wodociągowej, która wynosi 100 jtk/ml.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

zał. 1499/W/22, N/3269/2022

Otrzymują:

1. adresat
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

DCh

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.20
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow@SkrytkaESP