

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE**

www.gov.pl/web/psse-czarnkow
sekretariat@psse-czarnkow.pl
[/psseczarnkow/SkrytkaESP](mailto:psseczarnkow/SkrytkaESP)
monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360

ON-HK.9020.39.2022

Czarnków, dnia 25 kwietnia 2022 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Stobnie**,

nr sprawozdań z badań: **388/W/22, 389/W/22**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prób wody pobranej w dniu 12.04.22 r., w następujących punktach:

388/W/22- stacja uzdatniania wody Stobno, woda uzdatniana, podawana do sieci

389/W/22- sieć Wrząca 15- piwnica

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, woda **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Załącz. 388/W/22, 389/W/22

Otrzymują :

1. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 15
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

AS