

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
- ePUAP psse.czarnkow@pis.gov.pl
- sekcja higieny komunalnej /psseczarnkow/SkrytkaESP
- e-mail 67 255 22 40 wew. 19
- monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON-HK.9011.89.2021

Czarnków, dn. 21.05.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Stobnie**, nr sprawozdań z badań:

2706/03/2021/F/1, 2706/03/2021/M/1, wykonanych przez Laboratoria Badawcze Jars S.A. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, prób wody pobranych przez próbkobiorcę laboratorium badawczego w dniu 23.03.2021 r. w stacji uzdatniania wody w Stobnie, oraz **378/W/21, 379/W/21**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prób wody pobranych w dniu 27.04.2021 r. w następujących punktach:

378/W/21- sieć Wrząca 15/11,

379/W/21- Stobno, stacja uzdatniania wody- woda uzdatniona podawana do sieci,

oraz **2841/05/21, 2842/05/21**, wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, prób wody pobranych przez próbkobiorcę laboratorium badawczego w dniu 07.05.2021 r., w następujących punktach:

2841/05/21- sieć Wrząca blok,

2842/05/21- Stobno, stacja uzdatniania wody- woda uzdatniona podawana do sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań prób wody, stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, dostarczana z wodociągu publicznego w Stobnie, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na ponadnormatywną **zawartość żelaza** oraz wyższą niż zalecana **mętność** wody, które w poszczególnych próbach wyniosły, w dniu 23.03.2021 r.:

2706/03/2021/F/1- Stobno, SUW, woda uzdatniona podawana do sieci, **mętność 1,9 NTU** oraz w dniu 27.04.2021 r.:

378/W/21- sieć Wrząca 15/11, **zawartość żelaza 275 µg/l, **mętność 1,9 NTU****

379/W/21- Stobno, SUW, woda uzdatniona podawana do sieci, **zawartość żelaza 374 µg/l, **mętność 2,8 NTU****

oraz w dniu 07.05.21 r.:

2841/05/21- sieć Wrząca blok, **mętność 1,9 NTU**

2842/05/21- Stobno, stacja uzdatniania wody- woda uzdatniona podawana do sieci, **zawartość żelaza 240 µg/l, **mętność 2,3 NTU****.

Wartość dopuszczalna dla żelaza wynosi 200 µg/l, a wartość zalecana dla mętności 1,0 NTU.

Stwierdzone niezgodności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogarszają jednak cechy organoleptyczne i użytkowe wody oraz wymagają podjęcia działań naprawczych, których harmonogram należy przedstawić pisemnie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze

zał. 378/W/21, 379/W/21

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. S. Żeromskiego 15
2. Gmina Trzcianka
3. a/a

KR