

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
psse.czarnkow@pis.gov.pl
/psseczarnkow/SkrytkaESP
- ePUAP 67 255 22 40 wew. 19
- sekcja higieny komunalnej monitoring.wody@psse-czarnkow.pl
- e-mail

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON-HK.903.15.26.2020

Czarnków dn. 30.12.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Stobnie**.

Ocena dotyczy okresu od 21.01.20 do 15.12.2020 r. i przeprowadzona została na podstawie analizy wyników badań, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego przez Laboratoria Badawcze Jars Sp. z o.o., prób wody pobranych zgodnie z harmonogramem na rok 2020 oraz badań wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2020,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań prób wody pobranych z wodociągu publicznego w **Stobnie**, stwierdza, że **woda spełnia** wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) **jednak mętność wody w dalszym ciągu odbiega od wartości zalecanej**.

W ciągu roku występowały wymienione poniżej przekroczenia w zakresie mętności wody i zawartości żelaza, które stwierdzono w próbach pobranych w stacji uzdatniania wody w Stobnie:

1705/02/2020/2020/F/4 w dniu 19.02.2020 r. -mętność 2,1 NTU

1705/02/2020/2020/F/5 w dniu 17.03.2020r.- mętność 2,1 NTU zawartość żelaza 219 µg/l

358/W/20 w dniu 21.04.20- mętność 1,7 NTU

3014/06/2020/F/7 w dniu 23.06.2020 r. -mętność wody 2,5 NTU, zawartość żelaza 278 µg/l

1022/W/20 w dniu 22.09.20 r - zawartość żelaza 226 µg/l, mętność 1,5 NTU

931/10/20 w dniu 30.09.20 r. - zawartość żelaza 281 µg/l, mętność 2,1 NTU

1702/12/2020/F/4 w dniu 15.12.20 - 2,1 NTU

oraz w sieci:

1023/W/20 w dniu 22.09.20 r - sieć Stobno, ul. Kasztanowa, przedszkole, zawartość żelaza 233 µg/l, mętność 1,3 NTU

1024/W/20 w dniu 22.09.20 r - sieć Wrząca 15, zawartość żelaza 240 µg/l, mętność 1,4 NTU

934/10/20 w dniu 30.09.20 r. - sieć Stobno, ul. Kasztanowa, przedszkole, zawartość żelaza 251 µg/l, mętność 1,9 NTU

935/10/20 w dniu 30.09.20 r. - sieć Wrząca 15, zawartość żelaza 253 µg/l, mętność 1,9 NTU

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

3242/12/2020/F/1 w dniu 15.12.20 -Stobno- sieć wodociągowa, hydrant przy PSP- 1,6 NTU
3242/12/2020/F/2 w dniu 15.12.20 -Wrząca- sieć wodociągowa, hydrant przy bloku 15-1,7 NTU

Wartość zalecana dla mętności wynosi do 1,0 NTU, dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 µg/l.

Obecnie jakość wody pod względem zawartości żelaza ustabilizowała się i spełnia wymagania ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia ale mętność wody w dalszym ciągu przekracza wartość zalecaną. Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływa jednak negatywnie na ocenę organoleptyczną wody i obniża akceptowalność przez konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie stwierdza, że wskazane jest kontynuowanie działań w celu doprowadzenia wszystkich parametrów wody do zgodnych z wymaganiami oraz zaopatrzenia konsumentów w wodę o właściwej jakości. Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze.

Do wiadomości:

1. Zakład Inżynierii Komunalnej p. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 15
2. a/a

AS