



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 28 grudnia 2023 r.

ON-HK.9020.489.2023

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Rudce, pobranej do badań przeprowadzonych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 18.12.2023 r., przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Rudce, w następujących punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Rudce, woda uzdatniona – sprawozdanie z badań nr 8452/12/23 z dnia 21.12.2023 r.,
2. stacja uzdatniania wody w Rudce, woda surowa – sprawozdanie z badań nr 9156/12/23 z dnia 22.12.2023 r.,
3. sieć Runowo, hydrant przy domu nr 48/2 - sprawozdanie z badań nr 9155/12/23 z dnia 22.12.2023 r.,
4. sieć Nowa Wieś, hydrant przy boisku - sprawozdanie z badań nr 9157/12/23 z dnia 22.12.2023 r.,

oraz w dniu 20.12.2023, pobranej przez pracownika laboratorium, z wodociągu publicznego w Rudce, w następujących punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Rudce, woda uzdatniona – sprawozdanie z badań nr 9476/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,
2. stacja uzdatniania wody w Rudce, woda surowa – sprawozdanie z badań nr 9478/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,
3. sieć Runowo, hydrant przy domu nr 48/2 - sprawozdanie z badań nr 9475/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,
4. sieć Nowa Wieś, hydrant przy boisku - sprawozdanie z badań nr 9474/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,

stwierdza, że w dwóch z ww. prób, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości > 80 jtk/100 ml. Wartość dopuszczalna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml. Obie próby pobrano w dniu 20.12.2023 r. w następujących punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Rudce, woda uzdatniona – sprawozdanie z badań nr 9476/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,
2. sieć Nowa Wieś, hydrant przy boisku - sprawozdanie z badań nr 9474/12/23 z dnia 27.12.2023 r.,

W próbach pobranych w dniu 18.12.2023 r. oraz pozostałych próbach pobranych w dniu 20.12.2023 r. nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli.

W żadnej z badanych prób nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, stwierdza, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli i **nadaje się do spożycia pod warunkiem przestrzegania następujących zaleceń:**

Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przygotowaniu.

Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i spłukiwania toalety.

Bakterie grupy coli, z uwagi na powszechne występowanie w środowisku, są organizmem wskaźnikowym służącym do oceny jakości wody i czystości systemów dystrybucyjnych oraz skuteczności uzdatniania wody. Stanowią wskaźnik zanieczyszczenia wody bakteriami niepożądanymi ale niechorobotwórczymi, które w wodzie nie powinny występować ale w ograniczonych ilościach i przy przestrzeganiu wydanych ograniczeń i zaleceń nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W dalszym ciągu obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 18.12.2023 r. (zał.1)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, oczekuje przedstawienia przez przedsiębiorstwo wodociągowe harmonogramu prowadzenia działań naprawczych wraz z terminami ich realizacji oraz nakazuje podjęcie kolejnych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami.

Załącznik 1

Otrzymują :

1) adresat

Do wiadomości:

1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki

2) aa.