



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 20 grudnia 2023 r.

ON-HK.9020.489.2023

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Rudce, pobranej do badań przeprowadzonych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 12.12.2023 r., przez próbkobiorcę GBA POLSKA, z wodociągu publicznego w Rudce, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr P/0/09/2023/213/FM/1 z dnia 20.12.2023 r.,

stwierdza, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli, która w wodzie dostarczanej do sieci wyniosła > 100 jtk/100ml, przy wartości parametrycznej 0/jtk/100 ml. W badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

Bakterie grupy coli, z uwagi na powszechne występowanie w środowisku, są organizmem wskaźnikowym służącym do oceny jakości wody i czystości systemów dystrybucyjnych oraz skuteczności uzdatniania wody. Stanowią wskaźnik zanieczyszczenia wody bakteriami niepożądanymi ale niechorobotwórczymi, które w wodzie nie powinny występować ale w ograniczonych ilościach i przy przestrzeganiu wydanych ograniczeń i zaleceń nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 18.12.2023 r. (zał.1)

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 2) aa.

AS

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
Beata Kościelska
specjalista w dziedzinie epidemiologii

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP