



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 16 lipca 2024 r.

ON-HK.9011.12.218.2024

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Siedlisku, pobranej do badań wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 18.06.2024 r., przez próbkobiorcę GBA POLSKA, z wodociągu publicznego w Siedlisku, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Siedlisku, woda uzdatniona – sprawozdanie z badań nr P/0/02/2024/648/M/1 z dnia 24.06.2024 r.,

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Siedlisku, w badanym zakresie mikrobiologicznym, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Otrzymują:

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 2) aa

AS