



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 9 października 2024 r.

ON-HK.9020.20.135.2024

Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Siedlisku, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa i Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej 20.08.2024 przez próbkobiorcę GBA Polska, z wodociągu publicznego w Siedlisku, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Siedlisku, woda uzdatniona - sprawozdanie z badań nr P/0/05/2024/61/FM/10 z 28.08.2024 r.,

pobranej 16.09.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Siedlisku, w punktach:

2. sieć Przyłęki 38 A, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1265/W/24 z 20.09.2024 r. (zał.1),
3. sieć Siedlisko 4F sklep Dino - sprawozdanie z badań nr 1264/W/24 z 20.09.2024 r.(zał.2),

oraz pobranej 23.09.2024 przez pracownika laboratorium „BIOCHEMIK”, z wodociągu publicznego w Siedlisku, w punktach:

4. sieć Siedlisko 4F sklep Dino - sprawozdanie z badań nr 9280/09/24 z 26.09.2024 r.

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Siedlisku, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

W próbie pobranej 16.09.2024 r. w Siedlisku – sieć sklep Dino, stwierdzono podwyższona mętność wody, która wyniosła 1,3 NTU. Wartość zalecana wynosi 1,0 NTU. W związku z tym, 23.09.2024 r. pobrano w tym punkcie kolejną próbę, w której zbadano mętność i zawartość żelaza. Oba parametry spełniały wymagania ww. rozporządzenia.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Załączniki: 2 sztuki

Otrzymują :

1) adresat

Do wiadomości:

1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki

2) ON-HK aa