



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 31 października 2024 r.

ON-HK.9011.12.371.2024

Xella Polska sp. z o.o.
64-980 Trzcianka Stobno 119

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Stobnie 119, Xella Polska sp. z o.o., na potrzeby własne podmiotu, pobranej do badań wykonanych przez ARQUES Sp. z o.o., ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej 16.09.2024 r. przez pracownika laboratorium, w punktach:

1. Xella Polska, Zakład w Stobnie 119, szatnia, łazienka męska nr 2, kran przy drzwiach – sprawozdanie z badań nr 2264/1112/2024 z 20.09.2024 r.,

stwierdza, że woda dostarczana z urządzenia wodociągowego w Stobnie 119, Xella Polska sp. z o.o., w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie przypomina o wykonaniu powtórnych badań w kierunku jonu amonowego w związku z przekroczeniem stwierdzonym w badaniu z 26.07.2024 r. oraz chlorku winylu, którego badanie zostało pominięte w parametrach grupy B.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 2) ON-HK aa

K.K.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP