



Komunikat z dnia 28 listopada 2024 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Trzciance, gmina Trzcianka, zaopatrującego ludność
następujących miejscowości: Trzcianka, Kadlubek, Niekursko, Sarcz, Smolarnia,
Straduń, Dłużewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego w **Trzciance odbiega od wymagań obowiązującego** rozporządzenia Ministra Zdrowia ze względów bakteriologicznych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i splukiwania toalety.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda może być używana do celów sanitarnych.



**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**