



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 20 grudnia 2024 r.

ON-HK.903.60.2024

Pan Krzysztof Wojciech Jaworski
Burmistrz Trzcianki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Stobnie 119 - Xella Polska sp. z o.o. Zakład w Pile, na potrzeby własne zakładu.

Ocena dotyczy okresu od 20.02.2024 r. do 12.11.2024 r. i przeprowadzona została na podstawie sprawozdań z badań, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu przez Laboratorium ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież, prób wody pobranych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok 2024 oraz sprawozdań z badań przeprowadzonych wg planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2024, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, nadzoru prowadzonego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także analizy podejmowanych działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie powyższej analizy, przy czym zakres badań nie dotyczy parametrów ustalonych w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, stwierdza, że woda dostarczana z urządzenia wodociągowego w Stobnie 119, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294). Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w badaniu przeprowadzonym 16.07.2024 r., w próbce pobranej w hydroforni, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości jonu amonowego, w kolejnych badaniach należy uzupełnić zawartość tego parametru w celu potwierdzenia lub wykluczenia występowania przekroczenia i ewentualnego podjęcia działań naprawczych. W przedmiotowym badaniu zawartość jonu amonowego wyniosła 1,28 mg/l przy wartości dopuszczalnej 0,5 mg/l.

Ponadto, w badaniach parametrów grupy B, wykonanych 16.07.2024 r. pominięto chlorek winylu, w związku z tym należy go uwzględnić przy kolejnym poborze prób.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Beata Kościelska
specjalista w dziedzinie epidemiologii
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1) adresat

Do wiadomości:

1) Xella Polska sp. z o.o. Zakład w Pile Stobno 119

2) ON-HK aa

K.K.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP