



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 24 grudnia 2024 r.

ON-HK.9011.12.451.2024

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Radolinie, pobranej do badań wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej 10.12.2024 r., przez próbkobiorcę GBA POLSKA, z wodociągu publicznego w Radolinie, w punktach:

- Stacja uzdatniania wody w Radolinie, woda uzdatniona podawana do sieci - sprawozdanie z badań nr P/0/05/2024/36/FM/7 z 19.12.2024 r.

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Radolinie, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A rozszerzony o zawartość żelaza, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Beata Kościelska
specjalista w dziedzinie epidemiologii
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1) adresat

Do wiadomości:

1) Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki

2) ON-HK aa

K.K.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP