

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
21-700 Czarnków, ul. Zamkowa 8
tel. (067) 255-22-40, fax (067) 255-82-36
NIP 763-15-40-620 REGON 570293360

Pieczczę stacji sanitarno-epidemiologicznej

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKA WPLYNĘŁO
2024-07-08
Nr ewidencyjny: 13875/2024



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.20.89.2024

Trzcianka 24.06.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alina Stoińska, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 12/2024, Karolina Kasienchar, sekcja higieny komunalnej, upoważnienie nr 11/2024,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024, poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

Rodzaj prowadzonej działalności- obiekt użyteczności publicznej, kąpielisko Logo, Trzcianka, ul. Gorzowska

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski Trzcianki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, tel. (67) 3527311 fax (67) 2163750, ratusz@trzcianka.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763209486 /570791129/ 8412 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wojciech Jaworski- Burmistrz Trzcianki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Stańczyk- starszy inspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.06.2024 r., 13.10

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: bowiem Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.06.2024 r., 13.40

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno- technicznego **kapieliska Logo** nad Jeziorem Długim w Trzciance, ul. Gorzowska oraz ocena jakości wody – kontrola urzędowa
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometry P/S/K/07-20/ON-HK, P/S/K/15-01/ON-HK, termotorby SP/K/03-02.03.04.06.07.08.09/ON-HK, opalacz SP/K/02-01.02/ON-HK, czepak SP/K/04-03/ON-HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów* : Protokół poboru prób wody z kapieliska nr 154/2024
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

-Oferta S2190569 z dnia 11.03.2024 r. z WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
-umowa z 29.05.2024. RPK 272.11.2024 z WOPR Trzcianka Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance
-orzeczenie lekarskie ratowników z grupy WOPR Anioły w Trzciance, razem 15 osób, wszystkie ważne do 30.09.2026

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu: ZF/PT/HK/01/01/09, które są udostępniane stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/09

Przekazano informację, że Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych nastąpi w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o „Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-czarnkow> w zakładce Polityka prywatności/Klauzula Informacyjna.

Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona oświadcza, że pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, z uwzględnieniem ich udostępniania w uzasadnionym interesie i zakresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem Kapieliska Logo nad Jeziorem Długim, jest Urząd Miejski w Trzciance, czas trwania sezonu: od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

Opinia sanitarna dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kapielisk wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie dnia 9 lutego 2024, znak ON-HK.9011.62.2024. Kapielisko jest usytuowane na działce o nr ew. 13/1, przy ulicy Gorzowskiej i drodze powiatowej nr 1316P, poza terenem zabudowy. Wokół las, łąki, jezioro i szosa. Długość linii brzegowej kapieliska, zgodnie z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kapielisk, wynosi 50 m, przewidywalna maksymalna liczba korzystających dziennie z kapieliska to 300 osób.

Na terenie przylegającym do kapieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, pomostu brak. Przy plaży znajduje się miejsce rekreacyjne z boiskiem do siatkówki oraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, które jest dostępne dla osób korzystających z kapieliska, plac zabaw dla dzieci. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ścieki do instalacji kanalizacyjnej. Woda ciepła z ogrzewaczy przepływowych. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny z ogródkiem i wydzielonym WC w wolnostojącym, drewnianym budynku. Teren wyposażony w ławki, kosze na śmieci. Na plaży wieża ratownicza WOPR, zamontowana na podwyższeniu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kapieleisko zorganizowane, czas trwania sezonu: od 01.07.24 do 31.08.24 r., dlatego obszar do kąpieli w dniu kontroli jest niewyznaczony i nieoznakowany. Kapieleisko będzie nadzorowane przez ratowników.

Linia brzegowa jeziora i plaża czysta.

Strefy do kąpieli – nie oznakowane, w trakcie sezonu wyznaczone bojami.

Jakość wody – w dniu dzisiejszym pobrano próby wody do badań w ramach kontroli urzędowej.

W trakcie sezonu woda badana będzie w laboratorium PSSE w Pile, w ramach kontroli wewnętrznej organizatora zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, pobór przez próbkobiorców PSSE w Czarnkowie, na zlecenie organizatora. Planowane terminy poboru prób: 08.07.24, 30.07.24, 14.08.24.

Ocena wizualna wody do kąpieli: zapach naturalny i akceptowalny, barwa naturalna i akceptowalna, brak pływających zanieczyszczeń i przedmiotów, brak trwałej piany na powierzchni wody, brak plam olejowych, nie stwierdzono zakwitów sinic, woda przejrzysta na głębokość ok. 1,0 m. W części gdzie widoczne jest dno nie stwierdzono zanieczyszczeń i zarastającej roślinności. Temperatura wody 22,9 °C.

Regulamin korzystania z kąpieliska wywieszony na wolnostojącej tablicy, sezon kąpielowy nierozpocząty, dlatego brak informacji o temp. wody, powietrza, prędości wiatru, aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku.

Pomost: brak

Do gromadzenia odpadów: zestaw kolorowych pojemników 240 l do gromadzenia każdego rodzaju odpadów, tj. plastik, papier, szkło, dwa kontenery na odpady zmieszane - pełne, przy sanitariatach estetyczny zestaw na odpady segregowane oraz przy tablicy z regulaminem kąpieliska jeden worek umieszczony na stelażu.

Zaplecze szatniowo-sanitarne: umieszczony przy boiskach, budynek parterowy, wolnostojący, kontenerowy, w którym znajdują się: damska i męska szatnia z łazienką, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka z WC dla osób niepełnosprawnych. W każdej z szatni 9 szafek, ławka i grzejnik elektryczny. W każdej z łazienek 2 umywalki i brodzik z natryskiem oraz WC wyposażone w misę ustępową, w części męskiej dodatkowo pisuar. Łazienka dla osób niepełnosprawnych wyposażona w umywalkę i brodzik z natryskiem i stołkiem oraz misę ustępową. Pomieszczenie gospodarcze wyposażone w umywalkę oraz grzejnik elektryczny. We wszystkich pomieszczeniach posadzki i ściany są łatwo zmywalne, nienasiakliwe: płytki. Obiekt posiada instalację wodną, elektryczną, podłączony jest do sieci kanalizacyjnej, ogrzewanie elektryczne, oświetlony jest światłem dziennym i sztucznym, doprowadzona jest woda zimna i ciepła (elektryczne podgrzewacze do wody), grzejniki typu panelowego. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna automatyczna we włączniku światła. Na zewnątrz schody umożliwiające wejście na balkon - dedykowany sędziom do obserwacji rozgrywek siatkówki plażowej. Obiekt oddany do użytku w 2021 r., przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego.

Stan techniczny i sanitarny zaplecza bardzo dobry, obiekt posprzątany, czysty, pełne zaopatrzenie w środki higieny: papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe w podajnikach, w szatni i przy umywalkach oraz WC damskim, pojemniki na odpady z wążdłową pokrywą, z workiem wewnątrz, pojemniki opróżnione, czyste i schludne, zasłonki pod prysznicem białe, czyste.

Przebiegarnia- dwie postawione na plaży, każda z zasłonką.

Plaża i otoczenie: plaża piaszczysto trawiasta, otoczenie czyste i posprzątane.

Warunki pogodowe: lekkie zachmurzenie, lekki wiatr, bez deszczu temperatura powietrza ok. 20 °C

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Oznakować strefy do kąpieli, w tym brodzik dla dzieci.

Termin wykonania do 01.07.2024

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół częściowo sporządzono w siedzibie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnkowie

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w następującym zakresie:

- Wyznaczanie kąpielisk:

1.- znaczenie wyznaczonych kąpielisk

2.- konieczność corocznego utrzymania/wyznaczania tych samych kąpielisk (kąpielisko raz zgłoszone zostaje wpisane na stałe do rejestru kąpielisk Komisji Europejskiej)

- Informowanie organizatorów kąpielisk o ocenie jakości wody

1 - różnice dotyczące bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku a klasyfikacji kąpieliska i sposób postępowania w celu zabezpieczenia kąpiących się (różne oceny wody pomiędzy klasyfikacją a oceną bieżącą)

2 - wymagania dla uzyskania klasyfikacji

3 - informowanie o konsekwencjach niedostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach oraz procedurach postępowania dla takich kąpielisk przyjętych na poziomie UE

- Obowiązki organizatorów kąpielisk w internetowym serwisie kąpieliskowym

1 - obowiązek zamieszczania aktualnego profilu wody

2 - obowiązek publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku

- Obowiązki wynikające z kontroli wewnętrznej

1- częstotliwość i zakres badań wody (harmonogramy)

2 - termin ustalenia harmonogramu z PIS

3 - tryb postępowania w przypadku negatywnych zmian jakości wody

4 - oznakowanie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli

5 - raportowanie wyników badań do PIS

6 - zapisy wynikające z kontroli wewnętrznej

7 - wyjaśnienie zjawiska krótkotrwałego zanieczyszczenia, konieczność pobierania próbki 7 dni po jego ustaniu

8 - konieczność informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego

9 - wskazywanie na laboratoria uprawnione do badania wody

- Właściwy stan sanitarno-techniczno-higieniczny pomieszczeń znajdujących się przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli

1 - zalecenie posiadania instrukcji sprzątania/mycia i dezynfekcji pomieszczeń/urządzeń/obiektu

2 - wystarczający zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czyszczących w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego

3 - postępowanie z odpadami komunalnymi

- Zagrożenia dot. zakwitów sinic

1 - upowszechnianie wiedzy nt. potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem zakwitów sinic

2 - możliwość zapoznania się z publikacją: Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie dostępną na stronie Serwisu Kąpieliskowego

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anna Stańczyk Drodzina

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

STARSZY INSPEKTOR

mgr Anna Stańczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

