



Komunikat z dnia 31.10.2025 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Trzciance, gmina Trzcianka, zaopatrującego ludność
następujących miejscowości: Trzcianka, Kadłubek, Niekursko, Sarcz, Smolarnia,
Straduń, Dłużewo, Osiniec, Pańska Łaska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Trzciance uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze względu na obecność pojedynczych bakterii z grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i spłukiwania toalety.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda może być używana do celów sanitarnych.



**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/