



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Czarnków, 4 listopada 2025 r.

ON-HK.9011.386.2025

Sprawę prowadzi:	Alina Stoińska +48 413109810 monitoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
------------------	---

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W SIEDLSKU

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu, pobranej przez próbkobiorcę GBA Polska 14.10.2025 r., w następujących punktach:

- stacja uzdatniania wody w Siedlsku, woda uzdatniona - sprawozdanie z badań nr P/O/04/2025/429/FM/3 z 22.10.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, stwierdza, że woda dostarczana z wodociągu publicznego w Siedlsku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) informując jednocześnie, że zawartość magnezu w badanej próbce mieści się poniżej granicy zalecanej ze względów zdrowotnych. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 4,6 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza wartość pożądaną dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294).

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1.Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. S. Żeromskiego 15
2.Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
3.ON-HK aa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
+48 67 255 22 40
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17197-15720-EBEFB-24
BDO: 000363554