



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Czarnków, 8 stycznia 2026 r.

ON-HK.9011.451.2025

Sprawę prowadzi:	Alina Stoińska +48 413109810 monitoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
------------------	---

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W POKRZYWNIE

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, wykonanych przez Laboratoria Badawcze GBA Polska sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”, 64-920 Piła ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

pobranej 9.12.2025 r., przez próbkobiorcę GBA POLSKA, z wodociągu publicznego w Pokrzywnie, w punkcie:

- ☐ stacja uzdatniania wody w Pokrzywnie - sprawozdanie z badań nr P/O/04/2025/431/FM/3 z 15.12.2025 r.,

oraz pobranej 29.12.2025 r. przez pracownika laboratorium „Biochemik”, z wodociągu publicznego w Pokrzywnie, w punkcie:

- ☐ stacja uzdatniania wody w Pokrzywnie - sprawozdanie z badań nr 75/01/26 z 2.01.2026 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Pokrzywnie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej zawartości manganu, które stwierdzono w próbie pobranej 18.11.2025 r. w stacji uzdatniania wody, przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadziło powtórne badanie w zakresie tego parametru oraz dodatkowo w zakresie zawartości żelaza. W próbie pobranej 18.11.2025 r. zawartość manganu wyniosła 130 µg/l, przy wartości parametrycznej 50 µg/l, natomiast w próbie pobranej 29.12.2025 r. zawartość manganu wyniosła 36 µg/l, a zawartość żelaza 46 µg/l, przy wartości dopuszczalnej 200 µg/l. W związku z tym zawartość obu parametrów spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294).

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- 1.Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. S. Żeromskiego 15
- 2.Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 3.ON-HK aa