



Trzcianka, dnia 7 lipca 2026 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Znak sprawy: OŚ.6220.46.2025.AB

Na podstawie art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), po rozpatrzeniu wniosku Speclease Energy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianiecki, województwo wielkopolskie”
- II. Określam istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
 1. W ramach rozbudowy istniejącej farmy fotowoltaicznej pod zabudowę panelami przeznaczyć do 2,4 ha powierzchni wyznaczonej po obrysie skrajnych zewnętrznych modułów paneli działki o nr ewid. nr 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka.
 2. Wyłączyć spod zainwestowania, w tym spod budowy ogrodzenia, pas o szerokości 10 m wzdłuż całej północno-zachodniej granicy dz. nr ewid. 116/7 obręb Biała.
 3. W przypadku budowy ogrodzenia wykonać ogrodzenie jako ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

6. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
8. W porze nocnej nie używać ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
9. Do mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę, bez dodatku detergentów.
10. W ramach rozbudowy farmy fotowoltaicznej zainstalować 10 stacji transformatorowych. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach ze szczelną posadzką. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
11. W ramach rozbudowy farmy fotowoltaicznej posadowić do 10 kontenerów stanowiących baterijne magazyny energii. Kontenery wyposażyć w szczelne posadzki.
12. Przed realizacją planowanej inwestycji należy ustalić, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
13. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych – urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
14. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju stosownie do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
15. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
16. Infrastrukturę techniczną farmy (w tym magazyny energii) instalować zgodnie z projektem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Instalacje należy stale monitorować, a w razie awarii urządzeń podjąć wszelkie działania, w celu zabezpieczenia przed pożarem instalacji.
17. Magazyny energii należy wyposażyć w system bezpieczeństwa, m. in. układ kontroli temperatury, układ chłodzenia oraz system przeciwpożarowy.
18. Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem, w tym planów awaryjnych i działań zapobiegawczych w przypadku potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
19. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych, czy rozbiórkowych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania.

20. Przeprowadzenie rekultywacji terenu po zakończonej eksploatacji farmy fotowoltaicznej, w celu przywrócenia go do stanu zgodnego z naturalnym środowiskiem.

III. **Integralną częścią** decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2025 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynął wniosek Speclease Energy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa, działającej przez pełnomocnika, panią Ewę Jędrzejewską-Domalewską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński, województwo wielkopolskie”. Wniosek został uzupełniony 5 grudnia 2025 r. i 10 grudnia 2025 r.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a więc zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691), dalej kpa, Burmistrz Trzcianki zbadał swoją właściwość miejscową i rzeczową w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Trzcianka. Ponadto nie należy do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a zatem na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), dalej ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki uznał się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Burmistrz Trzcianki uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa pismem znak: OŚ.6220.46.2025.AB z dnia 18 grudnia 2025 r. Burmistrz Trzcianki powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Na podstawie art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, Burmistrz Trzcianki, pismem znak: OŚ.6220.46.2025.AB z dnia 18 grudnia 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, w opinii znak: DP.ZZŚ.4901.297.2025.AK z dnia 23 grudnia 2025 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w opinii sanitarnej znak: DN-NS.9011.2901.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 5 stycznia 2026 r., znak: WOO-IV.4220.2027.2025.GL.1, skierowanym do Burmistrza Trzcianki sformułował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 13 stycznia 2026 r., znak: OŚ.6220.46.2025.AB wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p., w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dnia 11 lutego 2026 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Wobec złożonego uzupełnienia k.i.p., Burmistrz Trzcianki dnia 4 marca 2026 r., pismem znak: OŚ.6220.46.2025.AB, ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile przesłał powyższe uzupełnienie w celu ujednolicenia dokumentacji w sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w piśmie z dnia 6 marca 2026 r. znak: DP.ZZŚ.4901.297.2025.AK poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w ww. opinii. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 13 marca 2026 r., znak: ON-NS.9011.2901.2025 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w ww. opinii sanitarnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 20 marca 2026 r., znak: WOO-IV.4220.2027.2025.GL.2, skierowanym do Burmistrza Trzcianki, ponownie sformułował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

Na podstawie art. 50 kpa Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 23 marca 2026 r., znak: OŚ.6220.46.2025.AB ponownie wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p., w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dnia 13 kwietnia 2026 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło uzupełnienie, jednak pismo nie zostało podpisane we właściwy sposób, w związku z tym Burmistrz Trzcianki pismem z dnia 20 kwietnia 2026 r., znak: OŚ.6220.46.2025.AB

wesłał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia uzupełnienia w odpowiedniej formie. Dnia 4 maja 2026 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło uzupełnienie w odpowiedniej formie.

Wobec złożonego uzupełnienia k.i.p., Burmistrz Trzcianki dnia 5 maja 2026 r., pismem znak: OŚ.6220.46.2025.AB, ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile przesłał powyższe uzupełnienie w celu ujednolicenia dokumentacji w sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w piśmie z dnia 12 maja 2026 r. znak: DP.ZZŚ.4901.297.2025.AK poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w ww. opinii. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 22 maja 2026 r., znak: ON-NS.9011.2901.2025 podtrzymał swoje stanowisko zawarte w ww. opinii sanitarnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-IV.4220.2027.2025.GL.3 z dnia 26 maja 2026 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 kpa pismem z dnia 29 maja 2026 r. znak: OŚ.6220.46.2025.AB Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 i ust. 3 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Dla terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinie organów, o których mowa w art. 64 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. i jej uzupełnieniach ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej farmy fotowoltaicznej o instalacje o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka. Teren planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne. Istniejąca elektrownia fotowoltaiczna ma moc 7 MW i położona w części wschodniej działki objętej wnioskiem oraz działce sąsiedniej 116/8. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 6,9 ha. Wnioskodawca przedstawił planowaną powierzchnię rozbudowy, liczoną po obrysie zewnętrznych, skrajnych modułów paneli fotowoltaicznych wynoszącą do 2,4 ha. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Powierzchnia innych elementów farmy niebędących panelami fotowoltaicznymi wyniesie 0,02 ha. W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach wsporczych, do 10 sztuk stacji transformatorowych oraz do 10 sztuk bateryjnych magazynów energii oraz 8 inwerterów. Miejscem wprowadzenia energii do sieci będzie stacja transformatorowa zlokalizowana na wybudowanej już instalacji. Od tej stacji transformatorowej oba obiekty będą posiadały wspólną drogę kablową.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie przedsięwzięcia nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to użytkowane rolniczo grunty orne. Planowana rozbudowa ma być realizowana w części zachodniej działki nr ewi. 116/7 obręb Biała. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 600 m od terenu planowanego przedsięwzięcia i jest to zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, że Wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów, zlokalizowanych w 10 stacjach transformatorowych oraz 10 magazynów energii i 8 inwerterów. Mając na względzie skalę planowanego przedsięwzięcia, parametry akustyczne transformatorów, inwerterów oraz magazynów energii stosowanych na farmach fotowoltaicznych, ich liczbę a szczególnie lokalizację nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzględniając powyższe oraz przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 7 MW. Najbliższa inna elektrownia słoneczna o mocy do 58 MW planowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie od kierunku zachodniego na dz. nr 16/22, 16/23, 116/3, 116/5, 116/6, 195/1 obręb Biała. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz wskazano warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia celem uniknięcia wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego szczególnie w zakresie wpływu na bioróżnorodność.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ryzyko to będzie ograniczone. Teren przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Zastosowanie elektrochemicznych magazynów energii niesie ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe jednak biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie to będzie ograniczone. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i wsiąkała w grunt. Wnioskodawca dopuszcza możliwość mycia paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z k.i.p. dopuszcza się w tym celu użycie czystej wody bez środków chemicznych co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Na etapie budowy i likwidacji planuje się korzystać z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia przenośnych toalet wyposażonych w szczelne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe obsługiwane przez wyspecjalizowaną w tym celu firmę zewnętrzną. W warunkach niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę do umieszczenia transformatorów w stacji transformatorowej oraz – w przypadku zamontowania transformatorów olejowych – do wyposażenia ich w szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Zgodnie z k.i.p. planowane magazyny energii stanowiąc będą baterie elektrochemiczne umieszczone w szczelnych kontenerach. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane.

Powstaną wówczas głównie odpady opakowaniowe, mieszaniny metali i odpady z budowy, które będą zbierane selektywnie do odpowiednich pojemników, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W trakcie eksploatacji wytwarzane będą jedynie odpady związane z pracami konserwatorskimi urządzeń technicznych. W przypadku awarii mogą powstać odpady niebezpieczne. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali oraz baterii, przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, oraz obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie położone będzie między dwoma kompleksami leśnymi. W k.i.p. wskazano, iż przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, archeologiczne i kulturowe, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Na terenie działki objętej wnioskiem znajduje się stanowisko archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Najbliższy ciek przepływa w odległości około 2340 m od inwestycji (w kierunku zachodnim). Najbliższy zbiornik wody znajduje się w odległości około 710 m od inwestycji (w kierunku południowo-zachodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie następujących JCWP:

- RW6000091887369 Trzcínica, która posiada status naturalnej część wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry,
- RW600009188734 Glinica, która posiada status naturalnej część wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano

dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Burmistrz Trzcianki uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny „Szuwar Osiniecki” bezpośrednio sąsiadujący z przedsięwzięciem od kierunku południowego. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są oddalone o około 2,9 km: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, lasy oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. W 100 m pasie buforowym w kierunku południowym od planowanej elektrowni zlokalizowano gniazdo, prawdopodobnie kruka. Użytek ekologiczny „Szuwar Osiniecki”, utworzony na mocy uchwały Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Szuwar Osiniecki" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 58 ze zm.) powołany w celu: „zachowania niewielkiego rozlewiska porośniętego szuwarem i łozowiskiem, będącego miejscem bytowania ptactwa wodno-błotnego i płazów”. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni słonecznych będzie pozostawiony do spontanicznego obsiewu przez roślinność z otaczających terenów. Roślinność będzie wykaszana. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia niewielkiego rozlewiska stanowiącego użytek ekologiczny „Szuwar Osiniecki” nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 15 sierpnia oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji

przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli dotrzymać wskazane terminy koszenia, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w zachodniej części dz. nr ewid. 116/7 obr. Biała. We wschodniej części działki zrealizowana została już na powierzchni ok. 9 ha elektrownia słoneczna. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, że planowana elektrownia leży na lokalnym korytarzu ekologicznym pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi. W celu zachowania korytarza migracyjnego średnich i dużych ssaków między kompleksami leśnymi i zbiornikami wodnymi położonymi na północ i na południe od planowanej elektrowni słonecznej wnioskodawca zamierza wyłączyć spod zainwestowania pas o szerokości 10 m wzdłuż północno-zachodniej granicy dz. nr ewid. 116/7, a planowaną do realizacji elektrownią słoneczną, tj. na wysokości użytku ekologicznego. Powyższe uwzględniono w nałożonych warunkach. Obiekty kubaturowe wykonane zostaną w kolorach szarości lub zieleni.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooŚ przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Burmistrza Trzcianki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691) od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pani Ewa Jędrzejewska-Domalewska, Krzywe 64A 16-402 Suwałki – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań (znak sprawy: WOO-IV.4220.2027.2025.GL.3),
2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (znak sprawy: DN-NS.9011.2901.2025),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła (znak sprawy: DP.ZZŚ.4901.297.2025.AK),
4. Starosta Czarńkowsko-Trzcianiecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarńków, na podstawie art. 86 a ustawy ooś (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej farmy fotowoltaicznej o instalacje o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka. Teren planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne. Istniejąca elektrownia fotowoltaiczna ma moc 7 MW i położona w części wschodniej działki objętej wnioskiem oraz działce sąsiedniej 116/8. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 6,9 ha. Powierzchnia rozbudowy, liczona po obrysie zewnętrznych, skrajnych modułów paneli fotowoltaicznych wynosi do 2,4 ha. Powierzchnia innych elementów farmy niebędących panelami fotowoltaicznymi wyniesie 0,02 ha.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie następujących JCWP: RW6000091887369 Trzcinica i RW600009188734 Glinica, Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034.

Najbliższy ciek przepływa w odległości około 2340 m od inwestycji (w kierunku zachodnim). Najbliższy zbiornik wody znajduje się w odległości około 710 m od inwestycji (w kierunku południowo-zachodnim).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.).

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny „Szuwar Osiniecki” bezpośrednio sąsiadujący z przedsięwzięciem od kierunku południowego. Najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o około 2,9 km: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003.

Rodzaj technologii:

W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach wsporczych, do 10 sztuk stacji transformatorowych oraz do 10 sztuk bateryjnych magazynów energii oraz 8 inwerterów. Miejscem wprowadzenia energii do sieci będzie stacja transformatorowa zlokalizowana na wybudowanej już instalacji. Od tej stacji transformatorowej oba obiekty będą posiadały wspólną drogę kablową.

W ramach rozbudowy istniejącej farmy fotowoltaicznej pod zabudowę panelami przeznaczone zostanie do 2,4 ha powierzchni wyznaczonej po obrysie skrajnych zewnętrznych modułów paneli działki o nr ewid. nr 116/7 obręb Biała, gmina Trzcianka. Spod zainwestowania, w tym spod budowy ogrodzenia, zostanie wyłączony pas o szerokości 10 m wzdłuż całej północno-zachodniej granicy dz. nr ewid. 116/7 obręb Biała. Ogrodzenie zostanie wykonane jako ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Panele słoneczne zostaną zamontowane na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

W ramach rozbudowy farmy fotowoltaicznej zainstalowane będzie 10 stacji transformatorowych. Transformatory umieszczone zostaną w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach ze szczelną posadzką. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażone zostaną w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

Posadowione zostanie do 10 kontenerów stanowiących baterijne magazyny energii. Kontenery wyposażone będą w szczelne posadzki. Magazyny energii wyposażone zostaną w system bezpieczeństwa, m. in. układ kontroli temperatury, układ chłodzenia oraz system przeciwpożarowy.

Zastosowane będą moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej. W porze nocnej nie będzie używane ciągłe oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac wykopy będą kontrolowane, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenoszone w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola prowadzona będzie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzona będzie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

Do mycia paneli fotowoltaicznych stosowana będzie czysta woda, bez dodatku detergentów.

Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewniona będzie dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju stosownie do potencjalnego zagrożenia.

W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzone będzie w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczane będą do oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych, czy rozbiórkowych magazynowane będą selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych zlokalizowane będzie na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

Przed realizacją planowanej inwestycji zostanie ustalone, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych – urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia zostaną naprawione lub przebudowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

Po zakończonej eksploatacji farmy fotowoltaicznej przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu, w celu przywrócenia go do stanu zgodnego z naturalnym środowiskiem.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska