



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Czarnków, 17 września 2026 r.

ON-HK.9020.212.2026

Sprawę prowadzi:	Karolina Rembacz, Alina Stoińska +48 413109810 monitoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
---------------------	---

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ W STREFIE ZAOPATRZENIA POKRZYWNO

W oparciu o otrzymane sprawozdanie z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, pobranej 14.09.2026 r. przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, w punktach:

- stacja uzdatniania wody Pokrzywno,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w nawiązaniu do wiadomości przekazanej telefonicznie 17.09.2026 r., informuje, że woda w strefie zaopatrzenia Pokrzywno, odbiega od wymagań mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz.748), w zakresie liczby mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 152 jtk/1 ml w stacji uzdatniania wody.

Zalecana wartość mikroorganizmów w 22°C w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml.

W badanej próbie nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże **zaleca się przegotowanie przez 2 min wody do spożycia i przygotowania posiłków dla osób z grupy ryzyka tj. niemowląt, młodszych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.**

Mikroorganizmy w 22°C są parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.

Obowiązuje informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z 17.09.2026 r., która jest załączona do niniejszego pisma w celu poinformowania konsumentów.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, zaleca niezwłoczne podjęcie działań w kierunku zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami oraz oczekuje bieżącej informacji i przedstawienia sprawozdań

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
+48 67 255 22 40
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17197-15720-EBEFB-24
BDO: 000363554

z ponownych badań wody, wykonanych w pełnym zakresie mikrobiologicznym
z uwzględnieniem obecności w wodzie enterokoków.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Julita Pawłowska-Dudziak
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Informacja PPIS w Czarnkowie z 17.09.2026 o jakości wody
2. Sprawozdanie z badań nr 1163/W/26 z 17.09.2026 r.

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. S. Żeromskiego 15
2. Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
3. aa