

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki

Adres artykułu: <https://bip.trzcianka.pl/artukul/wnioski-komisji-bezpieczenstwa-sportu-turystyki-i-promocji-z-dnia-6122021-r>

Wnioski Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 6.12.2021 r.

Wniosek nr 1

Komisja zwraca się z wnioskiem do Burmistrza o pozytywne rozpatrzenie pisma z dnia 11.10.2021 r. od klubu Lubuszanin i dołożenie brakującej kwoty wnioskowanej w piśmie (czyli 17.000,00 zł)

Odpowiedź na wniosek nr 1

Decyzją Rady Miejskiej kwota 24 tys. zł została podzielona między trzy kluby. Dla niektórych z nich była to miła niespodzianka. Wygospodarowanie na koniec roku dodatkowych środków jest było możliwe. Ponadto informuję, że rozgrywki ligowe są już zakończone, więc podejmowanie jakichkolwiek działań promocyjnych w tym czasie jest mało efektywne.

Wniosek nr 2

Wniosek radnego Wiesława Natkańca, aby zmienić nawierzchnię na boiskach wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Białej i Łomnicy na inną wyżej nieokreśloną, np. taką jaka jest w hali widowiskowo-sportowej (aby to nie był tartan – nawierzchnia poliuretanowa).

Odpowiedź na wniosek nr 2

Przedstawiam opinię techniczną w sprawie możliwości realizacji wniosku: "Budowa nawierzchni sportowej w obiekcie nieocieplonym jest niedopuszczalna, a taki obiekt Państwo zaplanowaliście, nawierzchnia w takiej hali powinna być typu zewnętrznego tzn. odporna na mróz i zwiększoną wilgotność. Hala o konstrukcji z drewna klejonego pokryta brezentem będzie ogrzewana jedynie w trakcie zajęć, a nie 24 godziny na dobę, nie ma fizycznej możliwości przy tego typu konstrukcji i obudowie zapewnić

dodatnią temperaturę i wyeliminować wilgoć z pomieszczenia która w naturalny sposób będzie się wykraplać na powierzchni brezentu. Koszt stałego ogrzewania jest ogromny i raczej niemożliwy do zrealizowania ze zbiornika na gaz płynny - zbyt duże zużycie gazu na dobę. W hali sportowej jest nawierzchnia PCV ułożona na konstrukcji z drewna legary, podkłady i płyta OSB i w przypadku obniżenia temperatury otoczenia i znacznej wilgotności w krótkim czasie uległaby całkowitemu zniszczeniu. Podobne podłogi stosuje się w obiektach trwałych, ocieplonych i stale ogrzewanych."

Metryczka

Wytworzył:	Michał Bednarek
Data wytworzenia:	13.12.2021
Opublikował w BIP:	Michał Bednarek
Data opublikowania:	13.12.2021 14:25
Ostatnio zaktualizował:	Michał Bednarek
Data ostatniej aktualizacji:	13.01.2022 10:27
Liczba wyświetleń:	65